



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska, dnia 16.12.2024 r.

ONS-HK.9020.2.301.2024

Urząd Gminy Terespol

WPLYNEŁO

17. 12. 2024

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 162/24

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn

L.dz. Ref. 5860.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

W dniu 09.12.2024 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdanie z badań wody nr LAB.PW-Z-9051/497/2024 z dnia 29.11.2024 r. Powyższe badania wykonano z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej na 2024 r.

Wynik badania próbki z dnia 18.11.2024 r. pobranej z punktu monitoringowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

• Małaszewicze ul. Kolejarzy 4 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny), wykazał, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Natomiast w próbkach pobranych z punktów: Koroszczyń ul. Słoneczna - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci) oraz Samowicze 107 - posesja prywatna (punkt czerpalny), stwierdzono nieakceptowalny zapach.

W związku z przekroczeniami, po przeprowadzonej analizie ryzyka nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Ze względu na problemy z jakością organoleptyczną wody, niezbędne jest przeanalizowanie prawidłowości w funkcjonowaniu wodociągu i podjęcie stosownych działań.

Badania wody zrealizowano w laboratorium spełniającym ustawowe wymagania do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Marcin Nowik
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez MARCIN
NOWIK; PSSE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Data: 2024.12.16 14:30:49 CET

Otrzymują:

1. EKO-BUG Sp. z o.o.
2. Wójt Gminy Terespol
3. Wójt Gminy Kodeń
4. EKO NOWA Sp. z o.o.
5. Wójt Gminy Zalesie
6. a/a

Sporządził: I.S.